
 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p><b>0300-ES-200758001</b></p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p> <p>Organismo Notificado (Notified Body): 0300</p>
--	---	---

**CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO**  
*EU Type Examination Certificate*

<b>Fabricante:</b> <i>Manufacturer</i>	ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.L.U -  Parque Tecnológico, 407 48170 Zamudio - Bizkaia
<b>Representante autorizado:</b> <i>Authorized Representative</i>	--
<b>De acuerdo con:</b> <i>In accordance with</i>	Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y que incorpora al derecho interno español la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (refundición).  Royal Decree 244/2016, dated 3 of June, which develops the Law 32/2014, dated 22 of December on Metrology, and that transposes Directive 2014/32/EU, of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast) into Spanish legislation.
<b>Marca/modelo:</b> <i>Trademark/Type</i>	ZIV / 5CTD-E1C
<b>Instrumento:</b> <i>Instrument</i>	Contador estático de energía eléctrica activa, trifásico, clase B.
<b>N° de serie:</b> <i>Serial Number</i>	CEM0000002158
<b>Especificaciones:</b> <i>Features</i>	Entorno mecánico M1, entorno electromagnético E2. Rango de temperatura -25 °C a 70 °C. En el Anexo técnico de este certificado se describen el resto de características y funcionalidad del contador.

**Válido hasta:** 19/06/2030  
*Valid until:*

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.  
*The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.*

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.  
*Partial quotation of this document is not allowed without written permission.*

**www.cem.es**

comercial@cem.es  
CEM-F-0087-01

**Página 1 de 33**  
*Page 1 of 33*

C/ DEL ALFAR Nº 2  
28760 TRES CANTOS - MADRID  
TEL/FAX : 918074700 / 918044319  
CIF: S2817035E

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

**ISO 14001**